

**Procedura n. 15-17 per l'affidamento dei lavori di realizzazione di biocelle per il compostaggio dei rifiuti presso l'impianto situato nel Comune di San Damiano D'Asti - CUP B57B15000860005 - CIG 73806164FF**

**CHIARIMENTI n. 7**

In risposta alla richiesta di chiarimenti di alcuni concorrenti, si riporta qui di seguito il quesito e la relativa risposta:

**Si chiedono dei chiarimenti in merito ai materiali da impiegare, nello specifico con riferimento ai calcestruzzi si chiede se si debba fare riferimento solo ed esclusivamente all'allegato "ST-RE-04 Relazione sulla qualità e dosatura dei materiali", e di specificare cortesemente la tipologia di cemento richiesta per le singole classi riportate.**

I documenti da tenere in considerazione per la definizione delle caratteristiche dei calcestruzzi sono tutti quelli che rientrano nel contratto (relazioni tecniche e capitolato speciale) ed il computo metrico estimativo. Le tipologie di cemento ammesse sono: III/A, III/B, III/C, IV/A, IV/B, V/A, V/B come definito nell'Appendice A della norma UNI 9156:2015 per i cementi resistenti ai solfati (classe di esposizione XA3).

F.to Il Responsabile del Procedimento